

3	青海	海南州 贵南县	卡加水 库水源 地	县级	一级	其他 问题	2010年县城集中 式饮用水水源保 护区划分技术报 告中，一级保护 区拐点坐标与实际 拐点坐标与坐标不 符合。	根据《饮用水水源 保护区划分技术 规范》 (HJ338-2018)， 由县水利局重新 划分保护区后按 程序报批。	2018年8月	2010年开展卡加 水库源地一、二 级划分及报批工 作，2012年进行卡 加水库工程建设 工作，故存在技术 报告中一、二级保 护区拐点坐标及 取水口坐标在现 场核查取水口坐 标下游。
4	青海	海南州 贵南县	卡加水 库水源 地	县级	二级	其他 问题	2010年县城集中 式饮用水水源保 护区划分技术报 告中，二级保护 区拐点坐标与实际 拐点坐标与坐标不 符合。	根据《饮用水水源 保护区划分技术 规范》 (HJ338-2018)， 由县水利局重新 划分保护区后按 程序报批。	2018年8月	

贵南县饮用水水源地环境问题排查情况公示



序号	省份	所在地	水源地名称	水源地类别 (地级/县级)	保护区类型 (一级、二级)	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注
1	青海	海南州 贵南县	卡加水 库水源地	县级	一级	交通 穿越	库坝顶一条砂石路，路宽6米，乡村道路，穿越约360米。	根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)设立警示标牌，加强防护。	2018年6月	
2	青海	海南州 贵南县	卡加水 库水源地	县级	二级	交通 穿越	达布江河上架设一座桥在保护区范围内，桥宽5米，长20米，通路村桥，两端道路未划入保护区。	根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)设立警示标牌，加强防护。	2018年6月	